Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул.Суханова,3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N *24/1/1*

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Спасский индустриально-экономический колледж»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору *№ 24 от « 02 » марта 2021 года,* ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период *с 10 часов 00 мин 10.03.2021 г. по 14 часов 00 минут 10.03.2021 г., с 10 часов 00 мин 12.03.2021 г. по 12 часов 00 минут 12.03.2021 г., с 10 часов 00 мин 15.03.2021 г. по 12 часов 00 минут 15.03.2021 г.* проведена плановая *государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором КГБПОУ СИЭК Шевандроновой Людмилой Марсовной, руководителем по административно - хозяйственной работе КГБПОУ СИЭК Федус Натальей Семёновной*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (укзывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	*руководитель и лицо ответственное за пожарную безопасность в КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму*	*п.3,4 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 31, 32 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»*	*до 01.03.2022 г.*	
2.	*в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий*	*п. 54 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*	*до 01.03.2022 г.*	
3.	*в здании КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А не проведено эксплуатационное испытание наружных пожарных*	*п. 17 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от*	*до 01.03.2022 г.*	

- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 заблокированы двери эвакуационных выходов из лестничных клето выходящих на улицу.(п. 27 (б) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в здании КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А пожарный шкаф № 3 внутреннего противопожарного водопровода выполнен из горючих материалов (дерева). (п. 50 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.107 ч.4 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009);

- в КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край, г. Спасск Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 на средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара истёк срок эксплуатации. (п. 6, 56 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника. (п. 35(в) ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские, производственные помещения и помещения иного функционального назначения) не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости. (ч.1 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 на путях эвакуации не в полном объёме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания. (п.23,36 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015);

в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 не все поэтажные коридоры и лестничные клетки оборудованы эвакуационным освещением. (п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 7.72, 7.74 СП 52.13330.2010);

- в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 для производственных и складских помещений не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности. (п. 12 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

- в комнатах общежития КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А, корпус №1 не вывешены планы эвакуации людей на случай пожара (п. 84 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479);

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частями *1* статьи *20.4* Кодекса
ч. ч. 1-8 ст. 20.4, ст.ст. 8.32, 11.16

Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и принимая во внимание *ч. 1;ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица совершившего административное*
(характер правонарушения, имущественное положение, обстоятельства, смягчающие (пункты 1-5 части 1,

правонарушение, принятые меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности в ходе проведения проверки, призвание своей вины и не привлекавшегося раннее к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ
часть 2 статьи 4.2) или отягчающие (часть 1 ст. 4.3.) ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

в соответствии с протоколом №60 составленным государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем и материалами дела признать Шевандронову Людмилу Марсовну виновным (ой) в нарушении ч. *1* ст. *20.4* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с: *Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правилами Противопожарного Режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)*

В соответствии со ст.6 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и ч.*1* ст. *20.4* Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в РФ, привлечь к административной ответственности в виде: **административного штрафа в размере 6000 - 00 (шесть тысяч) рублей**
(административный штраф в размере: [в рублях цифрах и прописью] или предупреждение)

Объявить Шевандроновой Людмиле Марсовне, что настоящее постановление вступает в законную силу
фамилия, инициалы

и подлежит исполнению, если не будет обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления *вышестоящему Государственному инспектору по пожарному надзору или в суд* и разъяснить порядок исполнения наказания в виде административного штрафа:

Согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

	размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания	*6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015*		
13.	*в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 не все поэтажные коридоры и лестничные клетки оборудованы эвакуационным освещением*	*п. 23, п. 37 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 7.72, 7.74 СП 52.13330.2010*	*до 01.03.2022 г.*	
14.	*в зданиях КГБПОУ СИЭК по адресам: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А и Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Цементная, 29А корпус №1 для производственных и складских помещений не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности*	*п. 12 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479*	*до 01.03.2022 г.*	
15.	*в комнатах общежития КГБПОУ СИЭК по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 29А, корпус №1 не вывешены планы эвакуации людей на случай пожара*	*п. 84 ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479*	*до 01.03.2022 г.*	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

"15" марта 2021 года М.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись) *директор КГБПОУ СИЭК Шевандронова Людмила Марсовна*
(должность, фамилия, инициалы)

"15" марта 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору